NORRFIX

norrfix.se
Tillgänglig kvällar & helger

Checklista – Ventilationskontroll

Egeninspektion för husägare

Adress: _____	Datum: _____	Utförd av: _____

■ Frånluftsdon – kök, badrum, WC	OK	Åtgärd	Notering
Frånluftsdon synliga och oskadade – inga sprickor eller lossnade ramar	☐	☐	
Håll papper mot don – suger det fast? (indikerar flöde) *Om pappret inte sitter kvar finns troligen ett flödesproblem.*	☐	☐	
Donen fria från damm och smuts – rengör vid behov	☐	☐	
Spiskåpa/köksfläkt: filter borttaget och rengjort *Fettfilter ska diskas eller bytas var 3:e månad.*	☐	☐	
Kolfilterfläkt: filter bytt senaste 6 månader	☐	☐	

■ Tilluft & ventilationsaggregat	OK	Åtgärd	Notering
Tilluftsdon i sovrum/vardagsrum synliga och öppna	☐	☐	
Filter i FTX-aggregat kontrollerat – färg och tjocklek *Grått/svart filter = byt omgående. Rekommenderas var 6:e månad.*	☐	☐	
Aggregatets lucka stängd och tätad	☐	☐	
Rotor/värmeväxlare – inga synliga skador eller is på vintern	☐	☐	
Kondensdränering fri – inget stående vatten i aggregatbotten	☐	☐	

■ Kanaler & ventilationsöppningar	OK	Åtgärd	Notering
Uteluftsgaller på fasad fritt från löv, snö och smuts	☐	☐	
Avluftsgaller på tak eller fasad – oskadad och öppen	☐	☐	
Synliga kanaler i teknikutrymme utan bucklor eller hål	☐	☐	
Brandspjäll (om känt) – kontrollera att de inte är stängda	☐	☐	

■ Dokumentation	OK	Åtgärd	Notering
Senaste OVK-protokoll känt och tillgängligt *OVK ska göras av certifierad besiktningsman vart 3:e eller 6:e år.*	☐	☐	

■ Dokumentation	OK	Åtgärd	Notering
Flödesvärden från senaste OVK noterade för jämförelse	☐	■	
Underhållslogg förd för filter- och rensbyte	☐	■	

Sammanfattning / Anteckningar