NORRFIX

norrfix.se
Tillgänglig kvällar & helger

Checklista – Energieffektivitet

Egeninspektion för husägare

Adress: _____	Datum: _____	Utförd av: _____

■■ Klimatskal & täthet	OK	Åtgärd	Notering
Fönster och ytterdörrar: känn efter drag vid karm i kallt väder	☐	☐	
Brevinkast, ventiler och genomföringar täta	☐	☐	
Vind: isoleringstjocklek minst 300–400 mm (mineralull) *Modern standard för kall vind är 400 mm. Mindre ger merkostnad.*	☐	☐	
Krypgrund: isolering under bjälklag utan sättningar eller mögel	☐	☐	
Ytterväggar: inga köldbryggor synliga som kondens/frostfläckar	☐	☐	

■ Värmesystem	OK	Åtgärd	Notering
Värmepump: COP-värde/prestanda kontrollerat i app eller display	☐	☐	
Shuntar och cirkulationspumpar: inga läckor, pump fungerar	☐	☐	
Radiatorventiler: termostatventiler justerade och fungerar	☐	☐	
Golvvärme: alla zoner fungerar – känn på golvet i varje rum	☐	☐	
Beredare/elpanna: temperatur inställd på 55°C (legionella-skydd) *Under 55°C riskerar legionellabakterier att föröka sig i varmvattnet.*	☐	☐	

■ El & belysning	OK	Åtgärd	Notering
Belysning: LED-lampor genomgående – byta ut halogener	☐	☐	
Elradiatorer som reservvärme: avslagna eller på lägsta effekt	☐	☐	
Varmvattenberedare: isolering och timer installerade	☐	☐	
Elbil/laddbox: smarta laddscheman inställda (nattaxa)	☐	☐	
Elcentralen: säkringar OK, inga onödiga ständiga laster	☐	☐	

■ Varmvatten & VVS	OK	Åtgärd	Notering
Duschmunstycke med snålspolningsteknik installerat (max 9 l/min)	☐	☐	
Varmvattenmätare avläst och noterat – jämför per kvartal	☐	☐	
Rör till varmvattenberedare isolerade mot kall vägg	☐	☐	
Varmvattencirkulation (VVC): timer fungerar, ej på dygnet runt	☐	☐	

■ Avläsning & uppföljning	OK	Åtgärd	Notering
Energimätare/elmätare avläst – notera värde och datum	☐	☐	
Värmemängdsmätare (fjärrvärme) avläst	☐	☐	
Energideklaration känd – gäller den fortfarande? *Energideklaration gäller 10 år från upprättande.*	☐	☐	
Energiförbrukning jämförd med föregående år	☐	☐	

Sammanfattning / Anteckningar