NORRFIX

norrfix.se
Tillgänglig kvällar & helger

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA-lätt)

Checklista – Brandskydd

Adress: _____	**Datum:** _____	**Utförd av:** _____

■ Brandvarnare & larm	OK	Åtgärd	Notering
Brandvarnare testade – alla piper vid test *Minst en varnare per plan, plus i sovrum. Test med testspray eller knapp.*	☐	■	
Batterier bytta (rekommenderas 1 ggr/år vid byte av tid)	☐	■	
Brandvarnare inte övertäckta med målarfärg eller tejp	☐	■	
Larmcentral (om finns): utan larmindikation, testad	☐	■	
Kolmonoxidvarnare (om gas/ved/pellets): testad och fungerar	☐	■	

■ Brandsläckning	OK	Åtgärd	Notering
Handbrandsläckare på plats – kök och alternativ plan	☐	■	
Tryckmätare på brandsläckare i grönt	☐	■	
Brandsläckare plomberad – plomberingen hel	☐	■	
Senaste service av brandsläckare känd (vart 5:e år) *Obs: pulversläckare ska kontrollskudas och ominspekteras av fackkunnig.*	☐	■	
Brandfilt på plats i kök	☐	■	

■ Utrymning	OK	Åtgärd	Notering
Utrymningsvägar fria – inga möbler, lådor eller saker i vägen	☐	■	
Ytterdörrar öppnar inifrån utan nyckel	☐	■	
Fönster som nödutrymningsväg – öppningsbart utan verktyg	☐	■	
Utrymningsplan känd av alla i hushållet	☐	■	
Mötesplats utomhus känd och kommunicerad	☐	■	

■ El & brandrisker	OK	Åtgärd	Notering
Elcentral: inga tillfälliga skarvkablar som permanent lösning	☐	☐	
Överladdningsskydd vid datorer och elbilsladdning	☐	☐	
Torktumlare: filtret rengjort – ludd är brandfarligt	☐	☐	
Spis och ugn: inga fettansamlingar vid brännare	☐	☐	
Öppen spis/kamin: askbehållare av metall, gnistskydd på plats	☐	☐	

■ Eldstad & rökkanaler	OK	Åtgärd	Notering
Sotning genomförd – kvitto/protokoll tillgängligt	☐	☐	
Spjäll fungerar och stänger tätt	☐	☐	
Rökkanal och panna utan sprickor (synlig kontroll inomhus)	☐	☐	
Vedtork/förråd: ved förvaras ej mot eldstad eller panna	☐	☐	

Sammanfattning / Anteckningar